



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРНЫ, ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Главам муниципальных образований
Иркутского района

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Иркутскому району**

ул. Култукская, 10, г. Иркутск, 664009
тел. 20-96-98, факс 20-96-98

« 21 » 11 20 19 г. № 2-17- 1946

На № _____ от _____

Информация

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району просит Вас опубликовать следующую экспресс-информацию:

Уважаемые жители Иркутского района!

Инспекторы государственного пожарного надзора Иркутского района обеспокоены резким увеличением пожаров из-за газового оборудования. В большинстве случаев причиной их возникновения стало халатное обращение и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.

Чтобы не допустить взрывы бытового газа, необходимо знать и неукоснительно соблюдать следующие нижеизложенные правила.

1. Приобретайте газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц.
2. Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
3. Исключите случаи допуска детей к газовым приборам.
4. Никогда не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
5. Во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь.
6. Не допускайте хранение газовых баллонов объемом более 5 литров в квартирах, гаражах, на балконах.
7. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), подключенные к газовой плите заводского изготовления, располагайте вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание.
8. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и выполнить жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
9. Баллон с газом малых объемом (до 5 литров) должен устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 метра от отопительных приборов, расстояние до открытого источника огня должно быть не менее 2 метров.
10. При использовании бытовых газовых приборов не допускайте:
 - а) эксплуатацию бытовых газовых приборов при утечке газа;
 - б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
 - в) проверку герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

8. Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут владельцы. При нарушении требований пожарной безопасности, владельцы могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести последствий.

Так 6 июня 2019 г. в д. Ангара Иркутского района произошел пожар в жилом 4-х квартирном доме по причине возгорания паро-воздушной смеси от источника открытого огня, в результате разгерметизации системы подачи газа к бытовой плите. В результате пожара огнем была полностью уничтожена общая кровля жилого дома, каждой квартире нанесен большой материальный ущерб. В ходе проведенной проверки установлено, что пользователем одной из квартир в нарушение Правил противопожарного режима, было допущено хранение и эксплуатация в жилой квартире газового баллона объемом более 5 литров, а также не проверена герметичность соединения газового баллона к бытовой плите, и как следствие в результате утечки газа произошло возгорание паро-воздушной смеси от источника открытого огня. В отношении виновного лица возбуждено уголовное дело по признакам ст. 168 УК РФ, квалифицированное как уничтожение чужого имущества в крупном размере совершённое путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности, и в настоящее время материалы дела с обвинительным актом переданы в суд.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району призывает жителей Иркутского района соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Самое главное правило при возгорании — не поддаваться панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные данные ОНД по Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – ondirkraion@yandex.ru.

Врио начальника ОНД и ПР
по Иркутскому району
майор внутренней службы

Н.Д. Левицкая

Исп. Давыдов В.А.
тел. 20-96-98